

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-СЕ.ПБ73.В.00425
(номер сертификата соответствия)

ТР 0666561
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

«Flexiteek International AB»
Box 114, SE - 737 23 Fagersta Швеция, тел. +46 223 493 41.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

«Flexiteek International AB»
Box 114, SE - 737 23 Fagersta Швеция, тел. +46 223 493 41.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Гильдия Качества" (ООО "ТК"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12, тел. +7(906) 795-71-65, факс +7(495) 675-85-81, ОГРН 1117746468399, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ73 выдан 31.10.2011 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие напольное из поливинилхлорида (ПВХ), торговой марки Flexiteek, толщина 5 мм

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

57 7200

код ЕКПС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0394487)

код ТН ВЭД России

3918109000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № СР14-02-10/5 от 10.02.2014г. ИЛ ООО "Гильдия Качества", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН96 от 31.10.2011, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Заявка-декларация № 1906 от 20.01.2014г. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K02615 от 20.01.2014 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 11.01.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.02.2014 по 09.02.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Хромова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Э.Ш. Тынчерова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SE.ПБ73.В.00425

(обязательная сертификация)

ТР 0394487

(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД СНГ	

577200
3918109000

Покрытие напольное из поливинилхлорида (ПВХ), торговой марки Flexiteek, толщина 5 мм

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.»	Постановление Минстроя России от 24.06.96 г. N 18-40.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4)
ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.»	Постановление Минстроя России от 27.12.96 г. № 18-93	Группа распространения пламени по поверхности – сильнораспространяющие (РП4)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Хромова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Э.Ш. Тынчерова